

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ANTIVIRICA DEL EQUIPO ROOM/LIFT

Doctora ROSER REIG RIUS directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.** con CIF B65324238 y dirección Garcilaso 4 en Sabadell (Barcelona) España.

CERTIFICA:

Este LABORATORIO INDUSTRIAL R. REIG, S.L. ha obtenido, en nombre de **AIRTECNICS**, una cepa de MengoVirusvMCo CECT100000 de la Colección Española de Cultivos Tipo. Los mengovirus son virus de ARN no desarrollados, igual que los microorganismos de prueba mencionados en el estándar. El MengoVirus pertenece a la familia Picornaviridae y el coronavirus, que causa la enfermedad de COVID-19, pertenece a los Coronaviridae. Ambos virus son virus de clase IV en el sistema de Baltimore y tienen ARN monocatenario de sentido positivo. El ARN de cadena simple es en última instancia el objetivo de la acción destructiva, por lo tanto, el mengovirus se ha utilizado para certificar las pruebas de desinfección SARS-CoV-2, de acuerdo con la adaptación de la estándar UNE-EN 14476 (*Antisépticos y desinfectantes químicos; prueba de suspensión cuantitativa para la evaluación de la actividad viricida en medicina; métodos de prueba y requisitos*) para evaluar la eficacia de la "**NUVOHLA ROOM/LIFT**" que AIRTECNICS, S.L. comercializa, analizando el **AIRE INOCULADO** con el virus antes y después del tratamiento con el equipo ya mencionado. De acuerdo con las pruebas realizadas en el LABORATORIO INDUSTRIAL R. REIG, S.L. el equipo de **Nuvohla Room/Lift** probado ha demostrado, **desde los 30 minutos, una actividad antiviral** en virus inoculados del **99,54%**.

Sabadell, 01 de Febrero de 2022



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
935 959 560

Doctora Roser Reig
Directora