



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
935 959 560

laboratori@analisiisreig.cat
www.analisiisreig.cat

CERTIFICADO DE EFICACIA MICROBIOLÓGICA NUVOHLA ROOM/LIFT AIRE AMBIENTAL

Dra. ROSER REIG RIUS, directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**, con CIF B65324238 y domicilio en C/Garcilaso 4 de Sabadell (Barcelona),

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha evaluado la eficacia del equipo **“NUVOHLA ROOM/LIFT”** que **AIRTECNICS, S.L.** comercializa, analizando el **AIRE AMBIENTAL**: bacterias aerobias totales y hongos, antes y después del tratamiento ambiental con el equipo objeto de estudio.

Según los ensayos realizados en el laboratorio INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. el equipo **“Nuvohla Room/Lift”** testado ha mostrado una **tasa de reducción del 93,75% para las bacterias aerobias totales** y del **90% para los hongos ambientales** después de 300 minutos de funcionamiento.

Los procedimientos de ensayo realizados están estandarizados y basados en estudios científicos probados. El muestreo y recuento de bacterias y hongos está basado en la norma UNE EN ISO 14698: “Salas limpias y ambientes controlados asociados. Control de biocontaminación”.

Sabadell, 25 de Enero de 2022.



Garcilaso, 4 Baixos
08201 Sabadell
935 959 560

Dra. Roser Reig

Directora



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
LABORATORI DE SALUT AMBIENTAL
I ALIMENTÀRIA: LSAA-155-01



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
LABORATORIO DE CONTROL



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

ÁREA DE CALIDAD SANITARIA DE LAS AGUAS. REGISTRO
S. G. DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL